



Stato di consistenza degli Impianti elettrici e Speciali (All. 4c)

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PRESIDIO TECNICO PER EVENTI ROMA CONVENTION CENTER "LA NUVOLA"

Di seguito viene rappresentato lo stato di consistenza degli impianti.

Nota: quando vengono indicati gli elaborati planimetrici, viene fatto riferimento, per ciascun livello, ad un solo quadrante (dei quattro previsti). Gli altri N. 3 quadranti sono desumibili dall'elenco elaborati as built (con numeri di codifica progressivi al primo)

Stato di Consistenza Impianti Elettrici					
livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	illuminazione normale	corpi illuminanti	109	BCCCXXCCEB50029
					BCCC10CCEB50004
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	25	BCCC10CCON35126
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	diff.sonora	diffusori	9	BCCCXXCCEB50006
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	FM	FM / prese	11	BCCC13CCEB50005
					BCCCXXCCEB50029
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	antincendio	pulsante antincendio	10	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	antincendio	rivelatori di fumo	41	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	antincendio	alimentatori	6	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	antincendio	targhe allarme antincendio	10	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (10,30)	cunicolo tecn.	distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. -2 (15,30)	cunicolo tecn.	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	4	BCCC16ZCONS8204
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	illuminazione normale	corpi illuminanti	639	BCCC10CCEBB8300
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	355	BCCC10CCON35073
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	diff.sonora	diffusori	90	BCCC23CCEBP8562
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	fm	FM / prese	79	BCCC13CCEB50104
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	pulsante antincendio	59	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	rivelatori di fumo	627	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	elettromagneti	8	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	targhe allarme antincendio	59	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	alimentatori	10	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	sonde antiallagamento	13	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	sirene	2	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	portone motorizzato	4	BCCC21ZCONS8500
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	antincendio	rivelatori di gas	124	BCCC21CCEB50116-9

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	28	BCCC16ZCONS8204
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	30	BCCC22CCEB50124 BCCC22CCEB50120
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	controllo accessi e antintrusione	lettori badge	26	BCCC22CCEB50124 BCCC22CCEB50120
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	26	BCCC22CCEB50124 BCCC22CCEB50120
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	14	BCCC22CCEB50124 BCCC22CCEB50120
Liv. -2 (15,30)	cabine MT/BT	distribuzione	quadri elettrici generali QGBT	5	BCCC15CCEBP8209 BCCC15CCEBP8210
Liv. -2 (15,30)	cabine MT/BT	distribuzione	quadri secondari e rifasatori	11	BCCC16ZCONS8204
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	distribuzione	ups, soccorritori	2	BCCC16ZCONS8204
Liv. -2 (15,30)	cabine MT/BT	distribuzione	trasformatori	8	BCCC15CCEBP8209 BCCC15CCEBP8210
Liv. -2 (15,30)	cabine MT/BT	distribuzione	quadro media tensione	2	BCCC15CCEBP8209 BCCC15CCEBP8210
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	6	BCCC24ZCON35014
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	interfono	Impianto Interfono	45	BCCC21CCEB50111A
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	tvcc	telecamere	35	BCCC22ZCONS8507
Liv. -2 (15,30)	autorimessa	distribuzione	pulsanti di sgancio	1	BCCC18ZCON35146
Liv. -2 (15,30)	cabine MT/BT	distribuzione	blindosbarre	14	BCCC15CCEBP8209 BCCC15CCEBP8210
Liv. -1 (19,30)		illuminazione normale	corpi illuminanti	1761	BCCC10DCONP8320
Liv. -1 (19,30)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	415	BCCC10DCON35074
Liv. -1 (19,30)		controllo luci	quadro regolazione	7	BCCC10ZCON35087
Liv. -1 (19,30)		diff.sonora	diffusori	240	BCCC23DCONP8566
Liv. -1 (19,30)		fm	FM / prese	80	BCCC13DCONP8217
Liv. -1 (19,30)		antincendio	pulsante antincendio	101	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	rivelatori di fumo	218	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	porte motorizzate	14	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	targhe allarme antincendio	101	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	alimentatori	17	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	sonde antiallagamento	1	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		antincendio	centraline VESDA	11	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. -1 (19,30)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	236	BCCC22DCON35091

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. -1 (19,30)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	60	BCCC22DCON35091
Liv. -1 (19,30)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	60	BCCC22DCON35091
Liv. -1 (19,30)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	47	BCCC22DCON35091
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	56	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	quadri secondari e rifasatori	4	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	ups, soccorritori	6	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)	ricezione acea	distribuzione	quadro media tensione	1	BCCC13DCONP8225
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	quadri sgancio allarme	1	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	4	BCCC24ZCON35014
Liv. -1 (19,30)		tvcc	telecamere	39	BCCC22ZCONS8507
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	pulsanti di sgancio	3	BCCC18ZCON35146
Liv. -1b (23,50)		illuminazione normale	corpi illuminanti	1669	BCCC10ECONP8336
					BCCC10ECON35032
Liv. -1b (23,50)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	203	BCCC10ECON35075
Liv. -1b (23,50)		controllo luci	quadro regolazione	5	BCCC10ZCON35087
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	pulsanti di sgancio	4	BCCC18ZCON35146
Liv. -1b (23,50)		diff.sonora	diffusori	383	BCCC23ECONP8570
					BCCC23ECON35034
Liv. -1b (23,50)		fm	FM / prese	32	BCCC13ECONP8233
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	pulsante antincendio	53	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	rivelatori di fumo	329	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	targhe allarme antincendio	53	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	alimentatori	32	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis	antincendio	centraline VESDA	12	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	ups, soccorritori	3	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	61	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	32	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	32	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	30	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	quadri secondari e rifasatori	5	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	63	BCCC16ZCONS8204

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. -1b (23,50)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	8	BCCC24ZCON35014
Liv. -1b (23,50)		tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv. -1b (23,50)		Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno e quadri	1	BCCC18ECEBP8243
Liv. +28.00	Esterno	illuminazione normale	corpi illuminanti	98	BCCCXXFCONP9053
Liv. +28.00	Esterno	tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv. +28.00	Plenum	distribuzione	blindosbarre	10	BCCC13ECON35031
Liv.N0 (32,15)		illuminazione normale	corpi illuminanti	84	BCCC10HCON35041 BCCC10HCON35048
Liv. +28.00		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	22	BCCC10FCON35145
Liv.N0 (32,15)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	62	BCCC10HCON35076
Liv.N0 (32,15)		diff.sonora	diffusori	23	BCCC23HCONP9073
Liv.N0 (32,15)		fm	FM / prese	112	BCCC10HCON35059 BCCC13XCON35047
Liv.N0 (32,15)		antincendio	pulsante antincendio	20	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	rivelatori lineari di fumo	4	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	rivelatori di fumo	6	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	targhe allarme antincendio	20	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv.N0 (32,15)	ristorante	controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	6	BCCC22HCONP9076
Liv.N0 (32,15)	SCALE TECA	controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	21	BCCBXTSCHO1137
Liv.N0 (32,15)	ristorante	distribuzione	quadri secondari e rifasatori	1	BCCC16ZCONS8204
Liv.N0 (32,15)	ristorante	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	6	BCCC16ZCONS8204
Liv.N0 (32,15)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv.N0 (32,15)		tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv.N1 (36,21)	scafo	illuminazione normale	corpi illuminanti	191	BCCC10NCONP8362
Liv.N1 (36,21)	scafo	controllo luci	quadro regolazione	2	BCCC10ZCON35087
Liv.N1 (36,21)	scafo	diff.sonora	diffusori	194	BCCC23NCON35036
Liv.N1 (36,21)	scafo	fm	FM / prese	8	BCCC13NCEBP8251 BCCC13NCONP8252
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	pulsante antincendio	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	targhe allarme antincendio	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	alimentatori	7	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	centraline VESDA	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	quadri secondari e rifasatori	3	BCCC16ZCONS8204
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	6	BCCC16ZCONS8204

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv.N1 (36,21)	scafo	cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv.N1 (36,21)	sbarco ascensori	tvcc	telecamere	1	BCCC22ZCONS8507
Liv.N2 (41,46)		illuminazione normale	corpi illuminanti	148	BCCC10OCON35004
					BCCC10OCON35037
					BCCC10OCONP8364
Liv.N2 (41,46)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	24	BCCC10OCON35077
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	ups, soccorritori	6	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)	ricezione acea	distribuzione	quadro media tensione	1	BCCC13DCONP8225
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	quadri sgancio allarme	1	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1 (19,30)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	4	BCCC24ZCON35014
Liv. -1 (19,30)		tvcc	telecamere	39	BCCC22ZCONS8507
Liv. -1 (19,30)		distribuzione	pulsanti di sgancio	3	BCCC18ZCON35146
				1669	BCCC10ECONP8336
Liv. -1b (23,50)		illuminazione normale	corpi illuminanti		BCCC10ECON35032
Liv. -1b (23,50)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	203	BCCC10ECON35075
Liv. -1b (23,50)		controllo luci	quadro regolazione	5	BCCC10ZCON35087
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	pulsanti di sgancio	4	BCCC18ZCON35146
Liv. -1b (23,50)		diff.sonora	diffusori	383	BCCC23ECONP8570
					BCCC23ECON35034
Liv. -1b (23,50)		fm	FM / prese	32	BCCC13ECONP8233
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	pulsante antincendio	53	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	rivelatori di fumo	329	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	targhe allarme antincendio	53	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis + plenum	antincendio	alimentatori	32	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)	p-1bis	antincendio	centraline VESDA	12	BCCC21ZCONS8500
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	ups, soccorritori	3	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	61	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	32	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	32	BCCC22ECON35096
Liv. -1b (23,50)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	30	BCCC22ECON35096

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	quadri secondari e rifasatori	5	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1b (23,50)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	63	BCCC16ZCONS8204
Liv. -1b (23,50)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	8	BCCC24ZCON35014
Liv. -1b (23,50)		tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv. -1b (23,50)		Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno e quadri	1	BCCC18ECEBP8243
Liv. +28.00	Esterno	illuminazione normale	corpi illuminanti	98	BCCCXXFCONP9053
Liv. +28.00	Esterno	tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv. +28.00	Plenum	distribuzione	blindosbarre	10	BCCC13ECON35031
Liv.N0 (32,15)		illuminazione normale	corpi illuminanti	84	BCCC10HCON35041 BCCC10HCON35048
Liv. +28.00		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	22	BCCC10FCON35145
Liv.N0 (32,15)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	62	BCCC10HCON35076
Liv.N0 (32,15)		diff.sonora	diffusori	23	BCCC23HCONP9073
Liv.N0 (32,15)		fm	FM / prese	112	BCCC10HCON35059 BCCC13XCON35047
Liv.N0 (32,15)		antincendio	pulsante antincendio	20	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	rivelatori lineari di fumo	4	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	rivelatori di fumo	6	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		antincendio	targhe allarme antincendio	20	BCCC21ZCONS8500
Liv.N0 (32,15)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv.N0 (32,15)	ristorante	controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	6	BCCC22HCONP9076
Liv.N0 (32,15)	SCALE TECA	controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	21	BCCBXTSCHO1137
Liv.N0 (32,15)	ristorante	distribuzione	quadri secondari e rifasatori	1	BCCC16ZCONS8204
Liv.N0 (32,15)	ristorante	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	6	BCCC16ZCONS8204
Liv.N0 (32,15)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv.N0 (32,15)		tvcc	telecamere	18	BCCC22ZCONS8507
Liv.N1 (36,21)	scafo	illuminazione normale	corpi illuminanti	191	BCCC10NCONP8362
Liv.N1 (36,21)	scafo	controllo luci	quadro regolazione	2	BCCC10ZCON35087
Liv.N1 (36,21)	scafo	diff.sonora	diffusori	194	BCCC23NCON35036
Liv.N1 (36,21)	scafo	fm	FM / prese	8	BCCC13NCEBP8251 BCCC13NCONP8252
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	pulsante antincendio	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	targhe allarme antincendio	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	alimentatori	7	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	antincendio	centraline VESDA	11	BCCC21ZCONS8500
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	canaline e tubazioni		

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	quadri secondari e rifasatori	3	BCCC16ZCONS8204
Liv.N1 (36,21)	scafo	distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	6	BCCC16ZCONS8204
Liv.N1 (36,21)	scafo	cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv.N1 (36,21)	sbarco ascensori	tvcc	telecamere	1	BCCC22ZCONS8507
Liv.N2 (41,46)		illuminazione normale	corpi illuminanti	148	BCCC10OCON35004
					BCCC10OCON35037
					BCCC10OCONP8364
Liv.N2 (41,46)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	24	BCCC10OCON35077
Liv.N2 (41,46)		diff.sonora	diffusori	21	BCCC23OCON35084
Liv.N2 (41,46)		fm	FM / prese	2	BCCC13OCONP8254
Liv.N2 (41,46)		antincendio	pulsante antincendio	15	BCCC21ZCONS8500
Liv.N2 (41,46)		antincendio	rivelatori di fumo	4	BCCC21ZCONS8500
Liv.N2 (41,46)		antincendio	targhe allarme antincendio	15	BCCC21ZCONS8500
Liv.N2 (41,46)		antincendio	centraline VESDA	2	BCCC21ZCONS8500
Liv.N2 (41,46)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv.N2 (41,46)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	2	BCCC16ZCONS8204
Liv. +28.00		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	42	BCCC22FCON35072
Liv. +28.00		controllo accessi e antintrusione	sirene	2	BCCC22FCON35072
Liv. +28.00		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	3	BCCC22FCON35072
Liv. +28.00		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	3	BCCC22FCON35072
Liv. +28.00		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	3	BCCC22FCON35072
Liv.N2 (41,46)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	11	BCCC24OCON35042
					BCCBXTSCHO1137
Liv.N2 (41,46)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	3	BCCC24OCON35042
Liv.N2 (41,46)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	3	BCCC24OCON35042
Liv.N2 (41,46)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	4	BCCC24OCON35042
Liv.N2 (41,46)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv.N2 (41,46)		tvcc	telecamere	4	BCCC22ZCONS8507
Liv. N3 (45,66)		illuminazione normale	corpi illuminanti	299	BCCC10PCON35009
					BCCC10PCON35038
					BCCC10PCONP8367
					BCCC10PCONP8368

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. N3 (45,66)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	44	BCCC10PCON35078
Liv. N3 (45,66)		diff.sonora	diffusori	47	BCCC23PCON35085 BCCC23PCONP8598
Liv. N3 (45,66)		fm	FM / prese	12	BCCC13PCON35100
Liv. N3 (45,66)		antincendio	pulsante antincendio	18	BCCC21ZCONS8500
Liv. N3 (45,66)		antincendio	rivelatori di fumo	32	BCCC21ZCONS8500
Liv. N3 (45,66)		antincendio	targhe allarme antincendio	18	BCCC21ZCONS8500
Liv. N3 (45,66)		antincendio	centraline VESDA	2	BCCC21ZCONS8500
Liv. N3 (45,66)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. N3 (45,66)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	10	BCCC16ZCONS8204
Liv. N3 (45,66)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	11	BCCC24PCON35043 BCCBXTSCHO1137
Liv. N3 (45,66)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	1	BCCC24PCON35043
Liv. N3 (45,66)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	1	BCCC24PCON35043
Liv. N3 (45,66)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	4	BCCC24PCON35043
Liv. N3 (45,66)		cablaggio strutturato	rete fonia dati/ rack	1	BCCC24ZCON35014
Liv. N3 (45,66)		tvcc	telecamere	6	BCCC22ZCONS8507
Liv. N4 (49,86)		illuminazione normale	corpi illuminanti	318	BCCC10QCON35010 BCCC10QCONP8372 BCCC10QCON35023
Liv. N4 (49,86)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	20	BCCC10QCON35079
Liv. N4 (49,86)		diff.sonora	diffusori	24	BCCC23QCON35086 BCCC23QCONP8599
Liv. N4 (49,86)		fm	FM / prese	18	BCCC13QCON35101 BCCC13QCONP8259
Liv. N4 (49,86)		antincendio	pulsante antincendio	14	BCCC21ZCONS8500
Liv. N4 (49,86)		antincendio	rivelatori di fumo	40	BCCC21ZCONS8500
Liv. N4 (49,86)		antincendio	targhe allarme antincendio	14	BCCC21ZCONS8500
Liv. N4 (49,86)		antincendio	centraline VESDA	2	BCCC21ZCONS8500
Liv. N4 (49,86)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. N4 (49,86)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	14	BCCC16ZCONS8204
Liv. N4 (49,86)		controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	8	BCCC24QCON35044 BCCBXTSCHO1137
Liv. N4 (49,86)		controllo accessi e antintrusione	lettori badge	3	BCCC24QCON35044
Liv. N4 (49,86)		controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	3	BCCC24QCON35044

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Liv. N4 (49,86)		controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	3	BCCC24QCON35044
Liv. N4 (49,86)		tvcc	telecamere	3	BCCC22ZCONS8507
Liv. N5 (54,06)		illuminazione normale	corpi illuminanti	230	BCC10RCON35015
Liv. N5 (54,06)		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	1	BCCC10RCON35080
Liv. N5 (54,06)		diff.sonora	diffusori	3	BCCC23RCON35008
Liv. N5 (54,06)		fm	FM / prese	12	BCCC13RCON35102
Liv. N5 (54,06)		antincendio	pulsante antincendio	5	BCCC21ZCONS8500
Liv. N5 (54,06)		antincendio	rivelatori di fumo	4	BCCC21ZCONS8500
Liv. N5 (54,06)		antincendio	rivelatori lineari di fumo	2	BCCC21ZCONS8500
Liv. N5 (54,06)		antincendio	targhe allarme antincendio	5	BCCC21ZCONS8500
Liv. N5 (54,06)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. N5 (54,06)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	2	BCCC16ZCONS8204
Liv. N5 (54,06)	SCALE TECA	controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	5	BCCBXTSCHO1137
Liv. N5 (54,06)		tvcc	telecamere	3	BCCC22ZCONS8507
Liv. N6 (63,06)		illuminazione normale	corpi illuminanti	48	BCC10TCON35016
Liv. N6 (63,06)		controllo luci	quadro regolazione	1	BCCC10ZCON35087
Liv. N6 (63,06)		diff.sonora	diffusori	9	BCCC23TCON35029 BCCC23TCON35081
Liv. N6 (63,06)		antincendio	pulsante antincendio	4	BCCC21ZCONS8500
Liv. N6 (63,06)		antincendio	rivelatori lineari di fumo	13	BCCC21ZCONS8500
Liv. N6 (63,06)		antincendio	alimentatori	26	BCCC21ZCONS8500
Liv. N6 (63,06)		antincendio	targhe allarme antincendio	4	BCCC21ZCONS8500
Liv. N6 (63,06)		distribuzione	canaline e tubazioni		
Liv. N6 (63,06)		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	3	BCCC16ZCONS8204
Liv. N6 (63,06)		antincendio	stazione anemometrica	1	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		illuminazione normale	corpi illuminanti	212	BCCCXXCONP8390 BCCC10XCONP8970
Auditorium		illuminazione emergenza	emergenze e vie di fuga	13	BCCC10RCON35080
Auditorium		controllo luci	quadro regolazione	1	BCCC10ZCON35087
Auditorium		diff.sonora	diffusori	26	BCCC23ZCON35083
Auditorium		antincendio	pulsante antincendio	8	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		antincendio	rivelatori di fumo	8	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		antincendio	alimentatori	6	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		antincendio	targhe allarme antincendio	8	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		antincendio	centraline VESDA	20	BCCC21ZCONS8500
Auditorium		distribuzione	canaline e tubazioni		
Auditorium		distribuzione	piccoli centralini / quadri locali	3	BCCC16ZCONS8204

livello	area/locale	categoria impianto	apparecchiatura	q.tà	elaborato di riferimento
Auditorium	palco	distribuzione	blindosbarre	2	BCCC13XCON35047
Auditorium	N5-N4-N3-N2	controllo accessi e antintrusione	contatti magnetici	26	BCCC24RCON35045
Auditorium	N5	controllo accessi e antintrusione	lettori badge	1	BCCC24RCON35045
Auditorium	N5	controllo accessi e antintrusione	elettroserrature	1	BCCC24RCON35045
Auditorium	N5	controllo accessi e antintrusione	rivelatori di presenza	1	BCCC24RCON35045
Teca Copertura	N6	Quadri di stringa Fotovoltaico	Quadri di stringa	11	CCCXXELES9120H
Teca Copertura	N7	Fotovoltaico	Moduli Fotovoltaico connessioni	132	CCCXXELES9120H
Livello -2	Q+ 15,30	Inverter Fotovoltaico	Inverter	11	CCCXXELES9120H
Livello -2	Q+ 15,30	IMPIANTO INTERFONO	Postazioni di c	45	BCCC21CCEB50108
Cabina Acqua di lago	Laghetto	CabinaMTBT	Cabina-trafo-soccorritore-QGBT	1	BCCA05ZCON30002